

ZPPSP.271.1.2012

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy do realizacji zadania pn.: ” **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Terka i Polanki**”. W związku z zapytaniem skierowanym do zamawiającego przekazuję wszystkim uczestnikom postępowania zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm),

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

- brak w przedmiarze i kosztorysie ślepych w pozycji na montaż studni wodomierzowych typu i średnicy wodomierza,
- brak w przedmiarze i kosztorysie ślepych w pozycji na sposób podłączenia rurociągów o średnicy od PE fi 63 do PE fi 32 z sieci głównej - trojaki z zasuwkami lub opaski do nawiercania z zasuwkami.

Ad1. Nie przewiduje się montażu wodomierzy w studniach. Studnie montowane są na połączeniach rurociągów z umieszczeniem armatury.

Ad2. Ułożenie rurociągów z rur PE wszystkich średnic w połączeniach zgrzewania doczołowego z zasuwkami miękko uszczelnianymi klinowymi z króćcami PE do zgrzewania zał.nr.31 PW