

ZPPSP.271.1.2012

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy do realizacji zadania pn.: ” **Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Terka i Polanki**”. W związku z zapytaniem skierowanym do zamawiającego przekazuję wszystkim uczestnikom postępowania zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm),

Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

1. do jakiego źródła prądu będzie podłączony kabel grzejny służący do ogrzewania rury podwieszanej na moście.
Zgodnie z opisem na str.31 i 32 (Załącznik 26 i 27) podano różne rozwiązania ogrzewania, w przedmiarze brak innych prac oprócz kabla w ilości 90 mb.
Czy jest zgoda ZE na włączenie kabla do istniejącej sieci energetycznej. Proszę uzupełnić przedmiar.
2. Proszę zamieścić na stronie internetowej dokumentację geologiczną.

Ad1. Nie wymagane jest zasilanie kabla grzewczego z sieci energetycznej i wykonanie przyłącza. Przewidziano tylko awaryjne zasilanie z wykonaniem końcówki do podpięcia agregatu prądotwórczego w okresie niekorzystnym. Opis zawiera część opisowa Projektu Wykonawczego pkt. 7.3 str.10.

Ad2. Na w/w inwestycję nie było koniecznym wykonanie dokumentacji geologicznej.